

産業廃棄物処理施設の維持管理記録

令和6年度

【燃焼ガス等の測定に関する事項】

測定事項	測定場所	測定結果が得られた日	測定結果
燃焼室中の燃焼ガスの温度	別紙	焼却ごと随時	800℃以上
集塵器流入ガス温度			200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度			100ppm以下

【ばいじん除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日		令和6年								令和7年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	月/日		20日							23日			
排ガス処理設備	月/日		20日							23日			

【排ガスの分析結果】

採取位置			バグフィルター出口煙突					
採取した年月日			5月21日	5月21日	11月14日			
測定結果が得られた日			6月7日	6月17日	12月3日			
測定項目		単位						
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	0.005		0.008			
	窒素酸化物	ppm	58		140			
	塩化水素	mg/m ³ N	2未満		2未満			
	硫黄酸化物	K	3未満		3未満			
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³		0.76				