

# 産業廃棄物処理施設の維持管理記録

令和元年度

【燃焼ガス等の測定に関する事項】

測定事項	測定場所	測定結果が得られた日	測定結果
燃焼室中の燃焼ガスの温度	別紙	焼却ごと随時	800℃以上
集塵器流入ガス温度			200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度			100ppm以下

【ばいじん除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日	平成31年	令和元年								令和2年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備 月/日		3日							23日			
排ガス処理設備 月/日		3日							23日			

【排ガスの分析結果】

採取位置		バグフィルター出口煙突				
採取した年月日		5月29日	5月29日	11月5日		
測定結果が得られた日		6月14日	6月24日	11月18日		
測定項目	単位					
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.005未満		0.005未満	
	窒素酸化物	ppm	100		92	
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	2		10	
	硫黄酸化物	K	3未満		3未満	
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>		0.93			