

# 産業廃棄物処理施設の維持管理記録

令和3年度

【燃焼ガス等の測定に関する事項】

| 測定事項         | 測定場所 | 測定結果が得られた日 | 測定結果     |
|--------------|------|------------|----------|
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度 | 別紙   | 焼却ごと随時     | 800℃以上   |
| 集塵器流入ガス温度    |      |            | 200℃以下   |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度 |      |            | 100ppm以下 |

【ばいじん除去の実施状況と措置】

| ばいじんの除去を行った日 | 令和3年 |    |    |    |    |    |     |     |     |    | 令和4年 |    |  |
|--------------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|----|--|
|              | 4月   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月   | 3月 |  |
| 冷却設備 月/日     |      | 3日 |    |    |    |    |     | 1日  |     |    |      |    |  |
| 排ガス処理設備 月/日  |      | 3日 |    |    |    |    |     | 1日  |     |    |      |    |  |

【排ガスの分析結果】

| 採取位置            |                        | バグフィルター出口煙突         |         |        |       |  |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------|--------|-------|--|
| 採取した年月日         |                        | 5月19日               | 5月19日   | 11月30日 |       |  |
| 測定結果が得られた日      |                        | 6月4日                | 6月10日   | 12月24日 |       |  |
| 測定項目            | 単位                     |                     |         |        |       |  |
| ばい煙量又は<br>ばい煙濃度 | ばいじん                   | g/m <sup>3</sup> N  | 0.005未満 |        | 0.006 |  |
|                 | 窒素酸化物                  | ppm                 | 100     |        | 110   |  |
|                 | 塩化水素                   | mg/m <sup>3</sup> N | 3       |        | 10    |  |
|                 | 硫黄酸化物                  | K                   | 3未満     |        | 3未満   |  |
| ダイオキシン類         | ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> |                     | 1.3     |        |       |  |