

産業廃棄物処理施設の維持管理記録

令和2年度

【燃焼ガス等の測定に関する事項】

測定事項	測定場所	測定結果が得られた日	測定結果
燃焼室中の燃焼ガスの温度	別紙	焼却ごと随時	800℃以上
集塵器流入ガス温度			200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度			100ppm以下

【ばいじん除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日		令和2年								令和3年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
冷却設備	月/日		11日						13日			
排ガス処理設備	月/日		11日						13日			

【排ガスの分析結果】

採取位置		バグフィルター出口煙突				
採取した年月日		5月12日	5月12日	12月4日		
測定結果が得られた日		5月22日	6月2日	12月18日		
測定項目	単位					
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	0.005未満		0.005未満	
	窒素酸化物	ppm	110		70	
	塩化水素	mg/m ³ N	12		5	
	硫黄酸化物	K	3未満		4未満	
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³		1.3			